

<b>EMPRESA</b>	<b>BENGOLAKO, Aplicaciones industriales avanzadas</b>
<b>DIRECCIÓN</b>	<b>Ctra. Sangróniz,6 (Edificio BEAZ) 48150 Sondika, Bizkaia</b>
<b>Nº CERTIFICADO</b>	<b>21221</b>

## MATERIAL ENSAYADO

Tablero ignífugo contrachapado de pino referenciado como "TABLERO CONTRACHAPADO WBP"

## ENSAYOS REALIZADOS

El ensayo solicitado es el de **Reacción al fuego** según la norma UNE 23721:1990 para la obtención de la clasificación de reacción al fuego según la norma UNE 23727:1990

## RESULTADO

De acuerdo con la norma UNE 23727:1990, Tablero ignífugo contrachapado de pino referenciados como "TABLERO CONTRACHAPADO WBP" obtienen una clasificación:

**CLASIFICACIÓN REACCIÓN AL FUEGO: M1**

**FECHA** 04 de Febrero de 2009

Este documento no tiene validez sin el informe de ensayos correspondientes en el cual se indican los resultados obtenidos en cada ensayo

Los resultados obtenidos en estos ensayos solo se refieren a la(s) muestra(s) analizada(s) en este Centro en la fecha indicada y no implican una característica de constancia en la calidad de la producción



Fdo: Asier Maiztegi  
Director Dpto. Construcción